

# Achtung : Gaswarnanlage für Geräteraum

Die Blitzleuchte warnt vor explosionsgefährlichen Gasen / Dämpfen

## Verhaltensanweisung:

- Raum **nicht betreten** solange Warnleuchte blinkt!
- Absolutes **Rauchverbot**
- Instruierte Person benachrichtigen Tel. Nr . . . . .
- Bei nicht Erreichen Feuerwehr benachrichtigen Tel **118**

### Ventilation in Betrieb setzen:

Dieser Geräteraum wird vom der Lüftung der Zivilschutzanlage belüftet

- Ventilationsraum: Frischluftbetrieb einstellen (gem. Betriebssystem Lüftung)
- Unterverteiler 1 : Zuluftventilator **Stufe 2** Abluftventilator "**AUS**"
- alle Panzertüren schliessen
- zur Unterstützung: Ventile zwischen Vorreinigung und Schleuse abdecken

- Raum erst betreten, wenn Warnleuchte erlöscht
- Massnahmen zur Behebung der Alarmursache treffen
- Meldung an Hersteller gemäss Wartungsvertrag