

Achtung : Gaswarnanlage für Geräteraum

Die Blitzleuchte warnt vor explosionsgefährlichen Gasen / Dämpfen

Verhaltensanweisung:

- Raum **nicht betreten** solange Warnleuchte blinkt!
- Absolutes **Rauchverbot**
- Instruierte Person benachrichtigen Tel. Nr
- Bei nicht Erreichen Feuerwehr benachrichtigen Tel **118**

Ventilation in Betrieb setzen:

Dieser Geräteraum ist mit einem eigenen
Ventilationsaggregat VA 150 ausgerüstet

- Ventilationsraum: Unterverteiler 1
- VA 150 Geräteraum "**EIN**"
- Heizung Geräteraum "**AUS**"

- Raum erst betreten, wenn Warnleuchte erlöscht
- Massnahmen zur Behebung der Alarmursache treffen
- Meldung an Hersteller gemäss Wartungsvertrag