

# Geräteraum mit Gaswarnanlage für die Einlagerungen von Aggregaten- und Brennstoffen

Massnahmen für die Montage von Geräten und die Anpassung des Ansaugrohres am Lüftungsaggregat (VA- 75 / 150)



Variante 1



Variante 2



Mind. Höhe für alle Steckdosen und Apparate!  
 $\geq 1.0$  m