



Presca 230 V – Raccordo dei ripetitori/rack negli impianti di protezione

➤ Regolamentazione particolare rispetto alle NIBT 2010 (4.1.1.3.3 / 5.3.1.3)

In deroga alle norme summenzionate, per motivi di sicurezza operativa è assolutamente necessario rinunciare all'installazione di un interruttore a corrente di guasto (protezione FI / RCD)!

Se il montaggio della presa viene effettuato nel locale telematica (loc tm), in generale la libera utilizzazione è vietata.

Se il montaggio della presa viene effettuato nel centro telematica, la presa dev'essere installata ad un'altezza minima ≥ 2.0 m sopra il pavimento.

La presa dev'essere inoltre contrassegnata con una targhetta rossa incisa con il testo seguente:



N° ident./Versione

Presca solo per i ripetitori!
Senza protezione a corrente di guasto (RCC)

Presca solo per il rack!
Senza protezione a corrente di guasto (RCC)

