



CH-3003 Bern, BABS, GRI

Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
8645 Jona

Numero di riferimento/incarto: 620-01
Vostro riferimento: Patrick Schnyder / PL14/21
Nostro riferimento: GRI
Collaboratore/trice: Kurt Grimm
Berna, 04.04.2014

Autorizzazione per la posa di sistemi di scarico Geberit PE-HD negli impianti di protezione civile

Gentili Signore, egregi Signori,

con la presente autorizziamo la posa di sistemi di scarico Geberit PE-HD negli impianti di protezione civile.

Le condotte devono essere installate in modo da resistere agli urti secondo le Istruzioni tecniche per la resistenza agli urti degli elementi montati nelle costruzioni di protezione civile («IT resistenza agli urti 1995») del 23 marzo 1995.

È possibile ordinare le Istruzioni tecniche presso l'Ufficio federale della protezione della popolazione, Infrastruttura, 3003 Berna. Le Istruzioni sono disponibili anche in Internet sul sito: www.protpop.ch

In caso di inadempienza delle IT, l'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento e senza alcun risarcimento.

Cordiali saluti

Servizio di omologazione

Kurt Grimm

Ufficio federale della
protezione della popolazione UFPP
Kurt Grimm
Monbijoustrasse 51A, 3003 Berna
tel. +41 31 322 50 62, fax +41 31 324 87 79
+41 79 658 72 77
kurt.grimm@babs.admin.ch
www.protpop.admin.ch