

**Weisungen
des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz
über die Ausrüstung der Schutzanlagen mit tragbaren Löschgeräten (Handfeuerlöschern) so-
wie deren Erneuerung und Unterhalt**

vom 19. Dezember.2026

*Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS),
gestützt auf den Artikel 104 Absatz 3 der Verordnung vom 11. November 2020¹ über den Zivilschutz (ZSV),
erlässt folgende Weisungen:*

Ziffer 1 Zweck

¹ Diese Weisungen legen die zulässigen Typen sowie die notwendige Anzahl der tragbaren Löschergeräte (Handfeuerlöscher) für den jeweiligen Schutzzanlagetyp fest.

² Zudem regeln sie die Periodizität der Kontrollen zur Betriebsbereitschaft von Handfeuerlöschern im Rahmen des Unterhalts nach Artikel 101 ZSV.

Ziffer 2 Geltungsbereich

Diese Weisungen gelten für Schutzanlagen gemäss Artikel 67 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2019² über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (BZG) BZG, die in normaler Betriebsbereitschaft gehalten werden.

Ziffer 3 Anzahl und Typ Handfeuerlöscher pro Schutzanlage

Anzahl und Typen der zu verwendenden Handfeuerlöscher sind abhängig vom Schutzanlagentyp und im Anhang festgelegt.

Ziffer 4 Technische Anforderungen und Zulassungen

Die Anforderungen der Technischen Weisungen vom 1. März 2021 für die Schocksicherheit von Einbauteilen in Zivilschutzbauten (TW Schock 2021) sind einzuhalten. Gemäss diesen gelten die Handfeuerlöscher als prüfpflichtige Einbauteile.

Ziffer 5 Periodizität der Kontrollen

Die Eigentümerinnen oder Eigentümer der Schutzanlagen stellen sicher, dass jeder Handfeuerlöscher mindestens alle drei Jahre kontrolliert wird.

Ziffer 6 Inkrafttreten

Diese Weisungen treten am 1. Januar 2026 in Kraft.

19. Dezember 2026 Bundesamt für Bevölkerungsschutz
Michaela Schärer

Direktorin

1 SR 520.11
2 SR 520.1

Anhang

Anzahl und Typ der Handfeuerlöscher

Die nachstehende Tabelle regelt die Anzahl und Typ der Handfeuerlöscher sowie die Standorte der Löscheräte pro Schutzanlagetyp.

Schutzanlagetypen / Kombinationen	Standorte		Ventilationsraum/Technik (VentR)	Maschinenraum Notstrom (MaschR)	TM-Zentrum (TM-Zen)	Aufenthaltsraum (AR)	Aufenthaltsraum (AR)/ Zugang zu Liegeräume	Küche (Kü)/ Vorrat (Vo)	Personal-Liegeräume (PLR)	Röntgen (Rö)/Labor (L)/Behandlung	Mehrzweckraum (MZR)/Sterilisation (St)/Sauerstoff (O ₂)/Sauerstoffframpe (O2R)	Gerätraum (GerR)	Fhr- Räume RFO/GFO
	+	+											
KP I	⊕	⊕				□	●						
KP I / BSA I*, I, II*. II	⊕	⊕				□	●●					◎	
KP I / Gesch San Stelle	⊕	⊕	⊕ ³			□	●		●		⊕ ³		
KP II	⊕	⊕				□	●						
KP II / BSA I, II*. II	⊕	⊕				□	●●					◎	
KP II / Gesch San Stelle	⊕	⊕ ³				□	●		●		⊕ ³		
KP II red	⊕					□	●						
KP II red / BSA II*. II	⊕					□	●					◎	
KP II red / BSA II*. II / Gesch San Stelle	⊕		□□□			●			●		⊕	◎	
BSA I*, I, II*, II, III	⊕					□	●					◎	
BSA I*, I, II*, II / Gesch San Stelle	⊕		□□□			●			●		⊕	◎	
Gesch Spital	⊕		□□			●			●●		⊕	⊕	
½ Gesch Spital	⊕		□□			●			●		⊕	⊕	
Gesch San Stelle	⊕		□□			●			●		⊕	⊕	

Legende/Bemerkungen zur Tabelle:



CO₂- Löscher 2.0-5.0 kg



Eimerspritze (Wasser)

Auf Handfeuerlöschern der BK. F wird verzichtet



Schaumlöscher (A3F) 9L

Pulverlöscher 9 Kg / BK A-B-C

³ Optionaler Standort