Weisungen
des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz
über die Ausrüstung von Schutzanlagen mit Elektroluftentfeuchtern

vom 19. Dezember 2025

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS)
gestützt auf den Artikel 104 Absatz 3 der Verordnung vom 11. November 2020[1] über den Zivilschutz (ZSV),
erlässt folgende Weisungen:

Ziffer 1 Zweck

Diese Weisungen regeln die Ausrüstung von Schutzanlagen mit Elektroluftentfeuchtern.

Ziffer 2 Geltungsbereich

Diese Weisungen gelten für Schutzanlagen gemäss Artikel 67 des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz vom 20. Dezember 2019[2], (BZG), die in normaler oder reduzierter Betriebsbereitschaft gehalten werden.

Ziffer 3 Generelles

Es sind handelsübliche, mobile Elektroluftentfeuchter zu beschaffen.

Ziffer 4 Anzahl Elektroluftentfeuchter pro Schutzanlage

[1] Die Anzahl Elektroluftentfeuchter hängt von den Schutzanlagetypen und deren Kombination ab und ist im Anhang festgelegt.

[2] Ausnahmen von der Anzahl Elektroluftentfeuchter nach Absatz 1 können durch das BABS gewährt werden, wenn:

a. die Eigentümerin oder der Eigentümer der Schutzanlage dem Kanton zuhanden dem BABS ein begründetes Gesuch um Zuteilung weiterer Geräte einreicht;

b. die dauernde relative Luftfeuchtigkeit mit den zugeteilten Elektroluftentfeuchtern sowie mit weiteren Massnahmen wie Lüften oder Heizen nicht unter 65 Prozent gesenkt werden kann; und

c. als Nachweis für Buchstabe b die Messergebnisse oder Messstreifen der während mindestens 6 Monaten durchgeführten Kontrollen vorgelegt werden.

[3] Das BABS entscheidet über Ausnahmen gemäss Absatz 2 anhand der Messergebnisse oder Messstreifen nach Absatz 2 Buchstabe c.

Ziffer 5 Aufhebung bisheriger Weisungen

Die Weisungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz über die Entrichtung der anerkannten Mehrkosten für die Erneuerung von Elektroluftentfeuchtern in Schutzanlagen vom 15. Dezember 2014 werden aufgehoben.

Ziffer 6 Inkrafttreten

Diese Weisungen treten am 1. Januar 2026 in Kraft.

19.Dezember 2025 Bundesamt für Bevölkerungsschutz
Michaela Schärer



Direktorin

1 SR **520.11**
2 SR **520.1**

Anzahl Elektroluftentfeuchter

Schutzanlagetypen	**Anzahl** Elektroluftentfeuchter
Kommandoposten (KP) • KP I • KP II • KP IIred Regierungs-Kommandoposten • Reg-KP[2)] Geschützte Sanitätsstellen ohne Notstromversorgung • Gesch. San Stelle[1)]	**1**
Bereitstellungsanlagen (BSA) • BSA I* • BSA I • BSA II* • BSA II • BSA III Kombination Kommandoposten mit Bereitstellungsanlage • KP IIred/BSA II* • KP IIred/BSA II • KP IIred/BSA III Geschützte Sanitätsstelle • Gesch. San Stelle	**2**
Kombination Kommandoposten mit Bereitstellungsanlage • KP I/BSA I* • KP I/BSA I • KP I/BSA II* • KP I BSA II • KP II/BSA I* • KP II/BSA I • KP II/BSA II* • KP II/BSA II • KP II/BSA III Kombination Kommandoposten oder Bereitstellungsanlage mit Geschützter Sanitätsstelle • KP I (KP II)/Gesch. San Stelle • BSA I*/Gesch. San Stelle • BSA I/Gesch. San Stelle Halbes Geschütztes Spital • ½ Gesch. Spital	**3**
Geschütztes Spital • Gesch. Spital Kombination Kommandoposten und Bereitstellungsanlage mit Geschützter Sanitätsstelle KP I (KP II)/BSA I* (BSA I)/Gesch. San.Stelle	**4**

[1)] Ehemalige Sanitätsposten (San Po), die als kleine geschützte Sanitätsstellen verwendet werden